

## "AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

## Informe de Estación de combustible líquidos Inspeccionadas del 01 al 30 de diciembre, 2017

## 1- Combustibles

Clasificación	Establecimiento	Ubicación	Resultado
Combustible liquido	Estación Atlántico Petrolium	Av. República de Colombia, Los Ríos	Seguimiento por cierre de mangueras se encontraron dentro del rango de tolerancia permitido
GLP	Envasadora Coral	Calle/ puerto Rico	8 mangueras dentro de los limites
	Gas	#14, Alma Rosa	permitido